


大規模地震を想定した防災対策の取組み！！

『大規模地震に伴う河川反乱を予測した水害の予防策を定めています。』

一級河川沿いの充填所における『LPガス容器流出防止措置』の対応を時系列に明確化し、防災訓練を通じた安全確保の取組みを実施しています。

容器置き場周囲の浸水に耐えうる強度の構造とし、網ネットをフックで固定することで容器の浮上・流出を防止します。



当社充填所設置の、ウォールカーテン



設置容器置き場の四隅にフックを設ける方法もあります。

災害に備えた情報収集も大事

ハザードマップ・ポータルサイトを活用し、災害を予測することが『防災の第一歩』です。

