

【2023年10月】

“立て板に水”保安点検社内技能検定実施!



保安点検の抜け漏れを無くすためには、その手順を寝言で言うほど、一言一句を間違えず、順番通り”味覚以外の**四感**をフルに使い”身体で覚える”ことに全社を挙げてチャレンジしました!



“立て板に水”作戦～保安点検検定結果表

営業所	検定日	合格			不合格			受検者計		
		シリンダ	バルク	計	シリンダ	バルク	計	シリンダ	バルク	計
本社	9/15	3	4	7			0	3	4	7
鹿児島	9/12	2		2	1		1	3	0	3
大隅	9/14	10	4	14			0	10	4	14
都城	9/13	3	1	4			0	3	1	4
計		18	9	27	1	0	1	19	9	28

後日、追試で合格しています!

【AGC南九州】シリンダー保安点検手順

①自切(赤白)表示確認。	白よし
②予備側開栓確認。	開栓よし! レバー切替え。
③引取り容器バルブ閉栓。	閉栓よし!
④容器取り換え。	
⑤高圧ホース確認。	異常ナシ、よし!
⑥容器取り付け。	取り付けよし!
⑦バルブ閉栓。	閉栓よし! レバー切替え。
⑧チェーン取り付け。	取り付けよし!
⑨ガス漏れ点検。	(バルブ付近・調整器のホースつなぎ目・ユニオン・メーターユニオン付近にスプレー)ガス漏れ異常ナシ、よし!
⑩伝票記入。	設置容器番号・引取り容器番号・メーター指針・伝票記入よし。
⑪保安点検開始。	
⑫火気の確認。	異常ナシ、よし!
⑬容器腐食防止の確認。	マットあり、よし!
⑭転倒転落防止の確認。	チェーンよし!
⑮調整器、腐食欠陥の確認。	腐食欠陥ナシ、よし!
⑯メーター漏洩表示の確認。	異常ナシ、よし!
⑰最終確認。	(ホース・バルブを触って)よし!



【2023年10月】

株主販売店様の新規採用社員への導入実習お手伝い！



当社株主である販売店様より新規で採用した社員さんへの導入実習の一部として、配送・保安業務実習を実施しています。この9月も1名の実習をお受けしました。後日、受講生の方からの研修レポートに“AGC南九州の皆さんが単に配送をしているのではなく、たくさんある保安項目を漏れなく順番通りに全て点検していることでお客様の安全を守る大切な仕事をしていることを学びました”とのご感想をいただきました。



10月からはヘルメット着用も義務化されていくんですよ！

