

充填所の保安検査を受けました。

9月8日に福山営業所充填所の「保安検査」を受けました。

「保安検査」とは、充填所の設備が法律で定められた技術上の基準に適合しているかを毎年、年1回確認する検査です。

ガスの漏洩がないか、計器類が正常に作動するか、安全装置が適切に機能するか等を確認します。合格しないと施設の使用ができなくなってしまいます。その為、日頃からの適切な管理が必要になります。



圧力スイッチの確認



安全弁の検査

福山営業所では指定保安検査機関に保安検査を依頼しています。(指定保安検査機関とは、国や都道府県から指定を受けた民間事業者です) 充填所の設備に故障や不具合が起きた時にはすぐに駆け付け、対応してくれる心強い味方です。



試験ガスを使ったガス検知警報装置の検査



散水装置の作動確認



散水後の充填所は水浸しになります。この後、充填所の作業員全員でドライワイパーを使って水を外にかき出しました。

設備も万全を期し安定供給に努めていきます。